

# OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nr sprawy: ZR-055/Rb/RZ/2021

Nazwa zamówienia: „Remont studni głębinowej nr 2Mz na terenie ujęcia "Las Gdański" w Bydgoszczy”

1. Zamawiający Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.  
85-817 Bydgoszcz ul. Toruńska 103  
Tel: 52 58 60 984 Faks: 52 58 60 583 adres e-mail: [tz2@mwik.bydgoszcz.pl](mailto:tz2@mwik.bydgoszcz.pl)
2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.
3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej [www.bip.mwik.bydgoszcz.pl](http://www.bip.mwik.bydgoszcz.pl)
4. Przedmiot zamówienia  
Przedmiotem zamówienia jest remont studni nr 2Mz o głębokości 187m zlokalizowanej na terenie komunalnego ujęcia wody „Las Gdański” w Bydgoszczy obejmujący:
  - a) wykonanie pomiarów w otworze,
  - b) usunięcie starej kolumny filtrowej d = 7 5/8” – filtr siatkowy, siatka miedziana, oraz wewnętrznej kolumny filtrowej d = 110/150 – filtr okładzinowy na rurze stalowej,
  - c) zabudowa w rurach 18” nowej kolumny filtrowej ze stali nierdzewnej 1.4301 i PVC KV (połączenia gwintowane) o następującej konstrukcji:
    - rura podfiltrowa z denkiem ze stali nierdzewnej DN200, w przedziale 181 – 186 m p.p.t.,
    - filtr typu Johnson ze stali nierdzewnej DN200, w przedziale 127 – 181 m p.p.t.,
    - rura nadfiltrowa PVC DN200 KV, w przedziale 80 – 127 m p.p.t.
    - redukcja PVC DN200/DN300, na głębokości 80 m p.p.t.
    - rura nadfiltrowa PVC DN300 KV od 2 m p.p.t. do głębokości 80 m p.p.t.
  - d) wykonanie obsypki żwirowej w przedziale 95 – 186 m p.p.t.
  - e) wykonanie uszczelnienia compactonitem przestrzeni pomiędzy rurą nadfiltrową a rurami 18” w przedziale 90 – 95 m p.p.t.,
  - f) uzupełnienie przechlorowanym żwirem przestrzeni pomiędzy rurą nadfiltrową a rurami 18” w przedziale głębokościowym od głowicy studziennej do 90 m p.p.t.,
  - g) przeprowadzenie pompowania oczyszczającego w pakerach,
  - h) pompowanie pomiarowe,
  - i) inspekcja techniczna studni kamerą TV obraz kolor,
  - j) dezynfekcja,
  - k) opracowanie sprawozdania z remontu w wersji tradycyjnej i elektronicznej wraz z nagraniami kamerowania na płytach DVD,
  - l) zapewnienie nadzoru hydrogeologicznego.CPV: 45262220-9, 45100000-8  
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Termin wykonania zamówienia: 31.12.2021
6. Kryteria oceny ofert – cena bez podatku VAT
7. Miejsce i termin składania ofert  
Miejsce: Bydgoszcz, ul. Toruńska 103 – Biuro Obsługi Klienta. Termin: 26.08.2021 godz. 11:00
8. Zebranie Wykonawców w celu zapoznania się z terenem robót odbędzie się 19.08.2021 o godz. 11:00 w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy.

Główny Zarząd  
mgr inż. Wiesław Jerz Smoczyński