

POZIOM PORÓWNAWCZY 20.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.	32.90	Proj.zasuwa DN25 32.90	proj.kanał sanitarny ø0,20m, Rz.d.=31,09 32.90	załamanie trasy 37°-wykonać przewodem 32.79	załamanie trasy 37°-wykonać przewodem 32.73	załamanie trasy 90°-wykonać przewodem 32.70	połączenie z wewn.instal.wodoc.w budynku-dz.nr 2/3 32.70
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU	30.88	30.88	30.89	30.90	30.90	30.90	
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU	2.02	2.02	1.90	1.83	1.80	1.80	
SPADKI, DŁUGOŚCI		1‰ 19.90m					
ŚREDNICA, MATERIAŁ		de32x3,0mm PE-HD SDR11					
ODLEGŁOŚCI	0.00	1.20	8.50	12.80	18.80	19.90	

w2

UWAGA:

1. Nad projektowanym przewodem w odległości 0,5m od wierzchu rury umieścić taśmę sygnalizacyjną w kolorze niebieskim.
2. Do górnej tworzącej przewodu mocować drut sygnalizacyjny miedziany DY6.
3. Projektowane przyłącze wykonać w wykopie otwartym.
4. Projektowane przyłącze wodociągowe posadowić bezpośrednio na piaszczystym gruncie rodzimym, pozbawionym większych frakcji gruntu.
   Na odcinku, gdzie występują grunty nienośne należy je wymienić na piasek średni i wykonać podsypkę z równomiernie zagęszczonego piasku średniego o grubości warstwy 40cm.
5. Należy wykonać odwodnienie wykopów.
6. Zestaw wodomierzowy w budynku składać się będzie z:
   -zaworu odcinającego skośnego DN25 przed wodomierzem
   -wodomierza jednostrumieniowego DN15 klasy C
   -zaworu skośnego DN25 z funkcją antyskażeniową i odwadniającą za wodomierzem
   -kształtki redukcyjnej DN25/15 przed i za wodomierzem

Agatom Projekt Instalacje Sanitarne

OBIEKT	Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do działki nr 2/3 obręb 452 przy drodze dojazdowej od ul.Toruńskiej w Bydgoszczy		SKALA 1:100/500
TREŚĆ RYS.	Profil podłużny przyłącza wodociągowego-dz.nr 2/3		DATA 09.2021
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Krzysztofa Tomczak	KUP/0051/POOS/14	RYS. nr 2
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Łukasz Mańkowski	KUP/0121/PWBS/19	